

## PROTOKÓŁ

### ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /j.t.Dz.U.2002.147.1229 z późn. zm/, art.23 ust.1 i art.25 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /j.t.Dz.U.2002.147.1230. z późn. zm./, § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 2005-10-24 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. 2005.225.1934.)

asp.sztab. Arkadiusz Pawlik - st. inspektor ds. kontrolno - rozpoznawczych KM PSP w Rybniku  
stopień, tytuł, imię i nazwisko

.....  
stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej

nr legitymacji służbowej 74, na podstawie upoważnienia z dnia 30.10.2008 r. ....wydanego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku nr MZ-093/218/08 przeprowadził w dniu 11.11.2008 r. czynności kontrolno- rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w..... Muzeum w Rybniku..... Rybnik ul Rynek 18.....  
nazwa i adres instytucji

Czynności przeprowadzono w obecności..... Bogdan Kloch - dyrektor muzeum.....  
imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki

Zakres czynności..... kontrola sprawdzająca.....

Wykaz badanych obiektów..... budynek muzeum.....

### Pouczenie


#### Art. 233. Kodeksu karnego.

Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższemu.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  
.....  
zapoznaniem (em) się i przyjmuje do wiadomości - podpis kontrolowanego

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

- .....kontrola realizacji ustaleń określonych w decyzji nr 47/08 z dnia 11.03.2008 r.
- .....dd 1 wykonano, przedstawiono protokół z badania instalacji przeciwpożarowej z dnia 20.11.2008 r.
- .....dd 2 wykonano, przedstawiono protokół z badania instalacji izolacji instalacji elektrycznej z 03.2008 r.
- .....Badanie wykonano Piotr Stavel upr. 001/D-6-1/2008/07
- .....dd 3 wykonano, przedstawiono protokół nr 14/08 z dnia 11.11.2008 r.

28.05.2008r. z zakresu kontroli prowadzą kominiarzy - spalinowych i wentylacyjnych. Kontrolę przeprowadził Tadeusz Kaminek.

pkt 4. wykonano, przedstawiono zaktualizowaną instrukcję bezpieczeństwa porażowego dla obiektu.

pkt 5. wykonano, przedstawiono protokół z badania urządzenia piorunochronowego wraz z metryką urządzenia. Badanie wykonał: Henryk Jasznyk opr. 6-1/D.0915/2003.

pkt 6. wykonano, przedstawiono zaświadczenie ze szkolenia przeciwporażowego z dnia 29.06.2008r. Szkolenie przeprowadził Janusz Zdróbka opr. 24/07

W celu dalszej kontroli ustalono:

1. Gasnice posiadają aktualne badania i znaczki, są w miejscach obstępnych i oznakowanych zgodnie z PN.

2. Drogi i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z PN.

3. Na drogach ewakuacyjnych nie występują przeszkody, podne lub zabierające drogę.

4. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru umieszczona w miejscach widocznych.

5. Hydranty wewnętrzne są wyposażone i oznakowane zgodnie z PN. Przedstawiono protokół z badania technicznego i konserwacji hydrantów wewnętrznych 25.52. Badanie wykonał Stanisław Medel w dniu 07.04.2008r.

NA TYM PROTOKÓŁ ZAKOŃCZONO

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na .....stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią

Podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR  
Muzium w Rybniku

  
KONTROLOWANY

  
KONTROLUJĄCY