



**DECYZJA nr 29/2017/MZ**

Na podstawie art. 26 ust.1, ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 poz. 1204) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno - rozpoznawczych z dnia **03-08-2017r.** przeprowadzonych przez st. kpt. Arkadiusz Pawlik oraz mł. bryg. Wojciech Rduch w *budynku Muzeum w Rybniku przy ul. Rynek 18, 44-200 Rybnik* nakazuje się **Muzeum w Rybniku ul. Rynek 18, 44-200 Rybnik** wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

- 1. Usunąć materiały palne zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych (szafy zlokalizowane na korytarzu 3 kondygnacji nadziemnej) dodatkowo zawężające wymiar drogi ewakuacyjnej poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych.**  
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719.).  
**Termin realizacji: bezzwłocznie**
- 2. Usunąć materiały palne gromadzone w pomieszczeniu wieży ratusza.**  
Podstawa prawna: § 4 ust 1 pkt 12 ww. rozporządzenia.  
**Termin realizacji: bezzwłocznie**
- 3. Usunąć przedmioty wystawowe zlokalizowane w sposób zawężający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wymaganych wartości (dotyczy lokalizacji przedmiotów wystawowych na spoczniku przy wejściu do piwnicy użytkowej).**  
Podstawa prawna: § 4 ust 1 pkt 11 ww. rozporządzenia.  
**Termin realizacji: bezzwłocznie**
- 4. Przeprowadzić badanie sprawności technicznej przeciwpożarowego wyłącznika prądu.**  
Podstawa prawna: § 3 ww. rozporządzenia.  
**Termin realizacji: 30.12.2017r.**
- 5. Zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku.**  
Podstawa prawna: § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.  
**Termin realizacji: 28.02.2018r.**
- 6. Przechowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych.**  
Podstawa prawna: § 6 ust. 9 ww. rozporządzenia.  
**Termin realizacji: bezzwłocznie**
- 7. Oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.**  
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4f ww. rozporządzenia.  
**Termin realizacji: 30.12.2017r.**

**U Z A S A D N I E N I E**

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach **03-04.08.2017r.**, na podstawie upoważnienia Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku, kontrolujący stwierdzili występowanie w kontrolowanym obiekcie usterek. Usterki stwierdzone podczas tych czynności opisane zostały w

protokole, stanowią one naruszenie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, która stanowi w art. 4

*Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:*

- 1) *przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,*
- 2) *wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,*
- 3) *zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,*
- 4) *zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,*
- 5) *przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,*
- 6) *zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,*
- 7) *ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.*

Szczegółowe zasady spełnienia wymagań określonych w ww. ustawie zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719.).

**Pkt 1, 2 i 3 - § 4 ust. 1 pkt 11 i 12** ww. rozporządzenia – W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji m. in.:

- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych

- składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że na 3 kondygnacji nadziemnej na korytarzu stanowiącym drogę ewakuacyjną, gromadzono szafy drewniane dodatkowo zawężające wymiar tej drogi ewakuacyjnej poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Dodatkowo wymiar drogi ewakuacyjnej został zawężony poprzez ustawienie elementów wystawowych na spoczniku klatki schodowej prowadzącej do piwnicy, gdzie zlokalizowano ekspozycję sztolni górniczej. Sytuacja ta może stanowić utrudnienie w prowadzeniu ewakuacji ludzi z budynku. Stwierdzono także gromadzenie materiałów palnych w pomieszczeniu wieży ratusza. Pożar tych materiałów może doprowadzić do jego gwałtownego rozprzestrzenienia oraz objęcia swoim zasięgiem wieży ratusza.

**Pkt 4 - § 3 ust. 2 i 3** ww. rozporządzenia – urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zgodnie z § 2.1 pkt 9 ww. rozporządzenia jako urządzenie przeciwpożarowe rozumie się m. in. przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinno potwierdzić jego prawidłowe działanie. Podczas prowadzonej w budynku kontroli nie przedstawiono protokołu z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Brak terminowych badań tego urządzenia nie pozwala stwierdzić czy jest ono sprawne technicznie.

**Pkt 5 i 6 - § 6 ust. 1 i 9** ww. rozporządzenia – Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

- 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
- 2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
- 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
- 4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
- 5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
- 6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

- a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  - b) odległości od obiektów sąsiadujących,
  - c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  - d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  - e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  - f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  - g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
  - h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  - i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  - j) wskazania dojeżdż do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  - k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  - l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
- 9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Podczas prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Na podstawie weryfikacji tej dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że jej zawartość nie spełnia wymagań cyt. powyżej przepisu. Instrukcję należy zatem zaktualizować w zakresie jej dostosowania do wymagań przepisów. Ponadto stwierdzono, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego przechowywana jest w pomieszczeniu biurowym na 3 kondygnacji. Miejsce przechowywania tej dokumentacji powinno być dostępne dla ekip ratowniczych (za takie miejsce nie uznano obecnego miejsca lokalizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego).

**Pkt 7 - § 4 ust. 2 pkt 4f** ww. rozporządzenia — Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami: miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

Podczas czynności kontrolnych w budynku stwierdzono brak oznakowania miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych od strony ul. Marii Curie-Skłodowskiej.

## POUCZENIE

W przypadku zmiany swojego adresu, strony oraz ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić o tym organ administracji publicznej. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.(art. 41 Kpa)

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania w terminie do 14 dni do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendy Miejskiej PSP w Rybniku.

Otrzymują:

1. Zobowiązany,
2. KM PSP w Rybniku – MZ



KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej

w/z  
st. kpt. mgr Zbigniew Dyk  
Z-ca Komendanta Miejskiego